

様式 18 の 2

基準の特例認定申請書

年 月 日				
(宛先) 札幌市長 <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> 申請者 住 所 札幌市中央区北〇条西〇丁目〇番〇号 電 話 〇〇〇-〇〇〇〇 氏 名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 </div> <p style="margin-top: 20px;">下記の危険物製造所等に係る施設について、危険物の規制に関する政令第 23 条の規定による基準の特例の認定を受けたいので、関係図書を添付して申請します。</p> <p style="text-align: center;">記</p>				
設 置 者	住 所	札幌市中央区北〇条西〇丁目〇番〇号		
	氏 名	〇〇株式会社 代表取締役 〇〇		
施 設 の 所 在 地	札幌市中央区北〇条西〇丁目〇〇〇-〇〇			
施 設 の 名 称	〇〇株式会社 製造工場			
施 設 の 概 要	製 造 所 等 の 別	取 扱 所	貯 蔵 所 又 は 取 扱 所 の 区 分	一 般 取 扱 所
	危 険 物 の 類、品 名、 最 大 数 量 又 は 倍 数	第 4 類 第 2 石 油 類 (非 水 溶 性) 軽 油 2 0, 0 0 0 0 (2 0 倍)		
	位 置、構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 係 る 区 分	令 第 1 9 条 1 項 号 (規 則 第 条 項 号)		
特 例 の 認 定 を 受 け る 事 項	屋外の地盤面の構造について、貯留設備の代わりにせきによる囲いを設ける。			
特 例 の 認 定 を 申 請 す る 理 由	災害時における電力を確保するため、新たに敷地内の屋外に自家発電設備を設けるが、当該地盤面にはロードヒーティング(温水式)が施工されており、掘削して貯留設備を設けることができないため。			
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄			

注 1 平面図等を添付してください。

注 2 ※印のある欄には、記入しないでください。

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。